

Enregistreur de données d'humidité et de température

Modèle RHT20




Introduction

Toutes nos félicitations pour votre acquisition de cet enregistreur de données d'humidité et de température. Grâce à ce mètre, vous pourrez surveiller et enregistrer des données sur de longues périodes puis les transférer vers un ordinateur à des fins de visualisation et d'analyse. L'écran LCD fournit des informations relatives au courant, à la température maximale/minimale, à l'humidité et des informations temporelles. Cet appareil est livré entièrement testé et calibré et, avec une bonne utilisation, vous fournira des années de service fiable. Veuillez consulter notre site web (www.extech.com) la présence de la dernière version de ce manuel d'utilisation, les mises à jour du produit, l'enregistrement du produit, et le Support Client.


Description

- 1 Témoin LED d'enregistrement
- 2 Témoin LED d'alarme
- 3 Ecran LCD
- 4 Bouton de sélection d'affichage de la température/humidité
- 5 Bouton de sélection d'affichage des valeurs MAX/MIN
- 6 Compartiment à pile (à l'arrière)
- 7 Capteurs de température et d'humidité
- 8 Port USB PC (en bas)



Description de l'écran

-  Symbole de pile entièrement chargée.
 -  Symbole de pile faible. Remplacez la pile lorsque ce témoin s'affiche. L'autonomie de la pile est supérieure à 3 mois.
- DATE :** La date actuelle s'affiche
- HEURE :** L'heure actuelle s'affiche
Affichage automatique alterné de l'heure et de la date toutes les 10 secondes.
- MAX :** La valeur maximale au cours d'une session d'enregistrement de données s'affiche
- MIN :** La valeur minimale au cours d'une session d'enregistrement de données s'affiche
- REC :** Témoin d'enregistrement en cours
- PLEINE :** Témoin de mémoire pleine
- % d'HR :** Le taux d'humidité s'affiche
- °C :** Unités de température en Celsius
- °F :** Unités de température en Fahrenheit



Fonctionnement

L'écran et les boutons du panneau avant permettent de visualiser l'état de l'enregistreur de données, d'observer la température ou l'humidité relative actuelles et d'afficher les valeurs MAX et MIN enregistrées au cours d'une session d'enregistrement. Les paramètres de configuration de l'enregistreur de données tels que la fréquence d'échantillonnage, les unités de température et les limites d'alarmes sont définis via le logiciel fourni. Référez-vous au fichier d'aide du logiciel que comporte le CD pour obtenir des informations concernant ces procédures.


1. Appuyez sur le bouton « MAX/MIN » pour afficher les valeurs maximales et minimales enregistrées ainsi que l'heure de leur enregistrement. Lorsque ce mode est activé, l'écran retourne automatiquement à l'affichage en temps réel si aucun bouton n'est appuyé pendant 40 secondes.
2. L'heure et la date s'affichent automatiquement de manière alternative toutes les 10 secondes
3. Lors du transfert de données vers l'ordinateur, « -PC- » s'affiche sur l'écran LCD. A la fin du transfert, l'enregistreur de données affiche la dernière valeur enregistrée, mais cesse tout enregistrement. L'enregistreur doit être remis à zéro à partir du logiciel afin de pouvoir commencer une nouvelle session d'enregistrement.
4. Le témoin LED « REC » clignotera à la fréquence définie lorsque l'unité sera en cours d'enregistrement de données.
5. Fonction Alarme : Lorsque la valeur mesurée dépasse la limite supérieure ou inférieure définie et la fonction LED est sélectionnée dans le logiciel, le témoin LED « ALM » clignotera une fois par minute.
6. Lorsque « -LO- » s'affiche, il faut prêter attention aux capteurs de température et d'humidité.
7. L'enregistreur de données doit être placé à la verticale en cours d'utilisation.
8. En cas d'utilisation dans des conditions de basse température ou d'humidité élevée, l'enregistreur de données doit être placé à la verticale dans un endroit sec, afin d'en faire disparaître toute condensation avant le téléchargement de données.
9. L'autonomie de la pile peut être prolongée en laissant l'enregistreur de données connecté à un ordinateur.
10. La désactivation des témoins LED « REC » et « ALM » peut prolonger l'autonomie de la pile.
11. L'affichage à cristaux liquides cessera de fonctionner aux températures très basses et deviendra actif encore quand l'unité est retournée aux températures plus élevées.

REMARQUE : L'enregistreur doit être réglé de nouveau à partir du logiciel afin de commencer une nouvelle session d'enregistrement.

Cadenas à combinaison

L'enregistreur est livré avec boîtier d'encastrement et un cadenas de sécurité à combinaison. Ce cadenas est livré avec un code -0-0-0-, tel que vu sur le côté avec la barre d'alignement. Pour modifier ce code :

1. Appuyez sur le bouton de relâchement pour ouvrir la serrure (1)
2. Au moyen d'un objet pointu, appuyez et maintenez enfoncée la tige de verrouillage qui se trouve au bas de la serrure (2).
3. Composez le nouveau code (3) et relâchez ensuite la tige de verrouillage



Installation du logiciel

1. Insérez le CD dans le lecteur puis suivez les instructions d'installation à l'écran.
2. Après l'installation du logiciel, laissez le CD dans le lecteur puis branchez l'enregistreur de données à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
3. Une fenêtre d'installation du pilote USB s'affichera. Suivez les instructions d'installation du pilote.

Application logicielle

Le logiciel de l'enregistreur de données USB est un logiciel qui permet la collecte des données de l'ENREGISTREUR DE DONNEES, lorsque ce dernier est connecté à un ordinateur ou à un ordinateur portable. Les données peuvent être affichées sous forme graphique, comme dans Excel ou des logiciels analogues. Les principales fonctions sont répertoriées dans la fenêtre principale.

Configuration système

Vérifier la page de téléchargement de logiciels du site web extech.com pour la dernière version du logiciel du PC et sa compatibilité avec le système d'exploitation.

Exigences matérielles minimum :

PC ou ordinateur portable équipé d'un processeur Pentium 90 MHz au minimum et de 32 Mo de RAM ;

Au moins 7 Mo d'espace libre sur le disque dur pour l'installation du logiciel de l'enregistreur de données USB HT ;

Résolution d'affichage recommandée : 1024 X 768 avec high-color (16 bit).

Utilisation du logiciel

L'utilisation du logiciel est décrite dans le fichier d'AIDE.

Entretien



AVERTISSEMENT: Pour éviter les chocs électriques, débranchez l'appareil de tout circuit et de désactiver le compteur avant d'ouvrir le boîtier. Ne faites pas fonctionner avec un cas ouvert.

Le remplacement des piles

1. Retirez le couvercle de protection vert en poussant la partie inférieure de l'appareil jusqu'à ce qu'il glisse dans l'ouverture en haut.
2. Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du compartiment à l'arrière de l'appareil.
3. Ouvrez le compartiment des piles et remplacez la batterie lithium 3,6 V de polarité.
4. Remonter le compteur avant de les utiliser.

Sécurité : Veuillez jetez-les de manière responsable ; ne jetez jamais une pile au feu, les piles peuvent exploser ou fuir. Si le compteur n'est pas utilisé pendant 60 jours ou plus, retirez la batterie et stocker séparément.



Ne jetez jamais les piles ou batteries rechargeables dans les déchets ménagers.

En tant que consommateurs, les utilisateurs sont légalement tenus de prendre les au lieu de collecte, le magasin de détail où les batteries ont été achetés, ou partout où les batteries sont vendues.

Élimination : ne pas disposer de cet instrument dans les déchets ménagers. L'utilisateur s'engage à retirer de la périphériques à un point de collecte pour l'élimination des équipements électriques et électroniques.

Spécifications

Ecran	Ecran LCD multifonction
Gammes de mesure	0 à 100 % d'HR -40 à 70 °C, -40 à 158 °F
Résolution	0,1°, 0,1 d'HR
Nombre maximum de points de données	16 350 valeurs de température et 16 350 valeurs d'humidité
Taux d'échantillonnage	1 s à 24 h, réglable
Logiciel d'analyse	Vérifier la page de téléchargement de logiciels du site web extech.com pour la dernière version du logiciel du PC et sa compatibilité avec le système d'exploitation.
Indication d'entrée active	« LO » s'affiche sur l'écran LCD
Témoin de pile faible	Le symbole de pile vide s'affiche sur l'écran LCD
Alimentation	Pile lithium 3,6 V
Autonomie de la pile	3 mois (environ)
Température de fonctionnement	-40 à 70 °C, -40 à 158 °F
Humidité de fonctionnement	0 à 100 % d'HR
Température de fonctionnement de l'écran LCD	-25 à 70 °C (-13 à 158 °F)
Dimensions	94,4 x 48,9 x 31,2 mm (3,7 x 1,9 x 1,2")
Poids	90,7 g (3,2 on)

	Gamme	Précision
Humidité relative	0 à 20 % et 80 à 100 %	± 5,0 %
	20 à 40 % et 60 à 80 %	± 3,5 %
	40 à 60 %	± 3,0 %
Température	14 to 104°F	±1.8°F
	-13 to 14°F and 104 to 158°F	±3.6°F
	-40 to -13F	±8°F typique
	-10 to 40°C	±1°C
	-25 to -10°C and 40 to 70°C	±2°C
	-40 to -25C	±4°C typique

Copyright © 2013-2017 FLIR Systems, Inc.

Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit.
ISO-9001 Certified

www.extech.com